

## Beretning 2017

I 2017 har der været afholdt 8 bestyrelsesmøder og der har været 9 ledningsbrud.

Der er blevet etableret nødforsyning til Strøby, Strøby Egede, og Hårlev er kommet med i 2017.

Afkalknings-anlægget fungerer efter planen og DH værdien er ca.8-9.

I Maj 2018 træder den nye persondatalov i kraft, det medfører at vandværket ikke mere levere oplysninger til f.eks. ejendomsmæglere men kun til ejeren af en ejendom

Og nu lidt tal.

Der er i 2017 udpumpet 195210 m<sup>3</sup>

Faktureret vand til egne forbrugere 175633 m<sup>3</sup>

Solgt til andre værker 4272 m<sup>3</sup>

Skyllevand 3183 m<sup>3</sup>

Tab til ledningsbrud og brandslukning 12122 m<sup>3</sup> eller 6,2%

Der er en dialog i gang med Stevns Spildevand A/S vedrørende priser på afledning af skyllevand. Her er også Vandrådet i Stevns Kommune inddraget.

Boringerne på Trommeslagervej er truet af pesticider forurening, vi afventer region Sjælland's behandling.